

Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211



Inhalt

Kapitel 1 Sicherheitserklärung	5
Kapitel 2 Beschreibung	6
Kapitel 3 Hardware	6
3.1 Lieferumfang	6
3.2 Anschlüsse	7
3.3 Anschluss und Inbetriebnahme	7
3.4 Status LED	8
Kapitel 4 Konfiguration	8
4.1 DHCP	8
4.2 Netzwerkconfiguration per Software	9
4.2.1 Ansicht der Netzwerkeinstellungen	10
4.2.2 Ändern der Netzwerkeinstellungen	10
4.3 Konfiguration per Webinterface	11
4.3.1 Configuration - Power Ports	11
4.3.2 Configuration - IP Address	14
4.3.3 Configuration - IP ACL	15
4.3.4 Configuration - HTTP	17
4.3.5 Configuration - Messages	18
4.3.6 Configuration - SNMP	19
4.3.7 Configuration - SNMP Trap Receiver List	22
4.3.8 Configuration - Syslog	24
Kapitel 5 Bedienung	26
5.1 Bedienung am Gerät	26
5.2 Bedienung über das Webinterface	28
5.2.1 Switching	28
5.2.2 Batchmode	28
5.3 Bedienung über die serielle Schnittstelle	29
5.4 Sensor	30
Kapitel 6 Geräteeigenschaften	31
6.1 Bootloader-Modus	31

6.2	Firmware-Update	32
6.3	Technische Daten	33
6.4	Werkszustand	33
Kapitel 7 Support		34
Kapitel 8 Kontakt		34
Kapitel 9 Konformitätserklärungen		35

1 Sicherheitserklärung

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert und verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstandene Schäden oder Verletzungen.

Eine Reparatur des Geräts durch den Kunden ist nicht möglich. Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.

Dieses Betriebsmittel enthält stromführende Teile mit gefährlichen Spannungen und darf nicht geöffnet oder zerlegt werden.

Die verwendeten Stromkabel, Stecker und Steckdosen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden. Für den Anschluss des Geräts an das Stromnetz darf nur eine Steckdose mit ordnungsgemäßer Erdung des Schutzkontaktes eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur an ein 230 Volt Wechselstromnetz (50 oder 60 Hz) angeschlossen werden.

Dieses Betriebsmittel ist nur für den Innenraumgebrauch konstruiert. Es darf nicht in feuchten oder übermäßig heißen Umgebungen eingesetzt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Anleitung.

Bitte beachten Sie ebenso die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden.

Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Bitte recyceln Sie das Verpackungsmaterial.

Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht durch die Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

2 Beschreibung

Der Remote Power Switch **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** ermöglicht das An- und Ausschalten von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk und eine serielle Verbindung.

Zur Inbetriebnahme wird der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** einfach mit dem Stromnetz sowie dem gewünschten Netzwerk verbunden.

Nachdem dem **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** eine freie IP-Adresse zugewiesen wurde, kann jeder einzelne der acht Power Ports (max. 10 A) von allen Rechnern des gleichen Netzwerkes mittels Webbrowser geschaltet werden.

Der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** bietet die Möglichkeit SNMP und Syslog zu nutzen. Außerdem kann der Zugang zum Gerät durch IP-Zugriffskontrolle (IP-ACL) und ein HTTP-Passwort beschränkt werden.

Jeder Power Port kann mit einem Watchdog das angeschlossene Gerät überwachen. Dabei wird mittels ICMP-Ping oder TCP-Ping geprüft, ob das Gerät noch auf Aktivitäten im Netzwerk reagiert. Werden die Pings nicht beantwortet wird der Power Port resettet.

Durch eine Gesamtstrommessung haben Sie den Stromverbrauch Ihrer Infrastruktur immer im Blick. Der Strom kann auf dem Display, über das Webinterface oder SNMP abgefragt werden.

Zusätzlich kann noch der Peakstrom über eine einstellbare Zeit abgefragt werden. Dies ist in vielen Fällen wichtiger als die momentane Aufnahme. Hiermit können Sie verhindern das Ihnen z.B. die Sicherung auslöst wenn ein Gerät mal kurzfristig einen höheren Strom zieht.

Die Anschlüsse der Power Ports und der Stromzufuhr sind entweder hinten am Gerät (bei **Expert Power Control NET 8x 8210**) oder vorn (bei **Expert Power Control NET 8x 8211**).

3 Hardware

3.1 Lieferumfang


Im Lieferumfang enthalten sind:

- **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211**
- Stromanschlusskabel
- CD-ROM inkl. Software und Anleitung
- Kurzanleitung




3.2 Anschlüsse

Anschlüsse Expert Power Control NET 8x 8210



Anschlüsse Expert Power Control NET 8x 8211




- 1) Power Port LEDs
- 2) Taster "select" und "ok"
- 3) StatusLED
- 4) Aux-Anschluss für serielles Adapterkabel oder Sensor
- 5) TEMP-Anschluss für Sensor
- 6) Netzwerkanschluss (RJ45)
- 7) Display
- 8) 8 Power Ports (IEC C13, max. 10A)
- 9) Stromanschluss (IEC C20, max. 16A)

3.3 Anschluss und Inbetriebnahme

- 1.) Verbinden Sie das Netzanschlusskabel mit dem Netzstromanschluss auf der Rückseite des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** und stecken Sie es in eine Steckdose. Der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** startet nun und ist kurz darauf betriebsbereit.
- 2.) Stecken Sie das Netzwerkkabel in den Ethernetanschluss (b) auf der Vorderseite des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** und verbinden Sie es mit Ihrem Netzwerk.
- 3.) Schließen Sie die Verbraucher an die Power Ports auf der Rückseite (bei **Expert Power Control NET 8x 8210**), der Vorderseite (bei **Expert Power Control NET 8x 8211**) des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** an.

3.4 Status LED



Die Status-LED zeigt Ihnen verschiedene Zustände direkt am **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** an:

- rot: Das Gerät ist nicht mit dem Ethernet verbunden.
- orange: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen sind nicht zugewiesen
- grün: Das Gerät ist mit dem Ethernet verbunden, die TCP/IP Einstellungen wurden vorgenommen.
- regelmäßig blinkend: Das Gerät befindet sich im Bootloader-Modus.

4 Konfiguration


4.1 DHCP

Nach dem Einschalten sucht der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** im Ethernet einen DHCP-Server und fordert bei diesem eine freie IP-Adresse an.

Prüfen Sie in den Einstellungen des DHCP-Servers, welche IP-Adresse dem **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** zugewiesen wurde und stellen Sie gegebenenfalls ein, daß dieselbe IP-Adresse bei jedem Neustart verwendet wird. Zum Abschalten von DHCP verwenden Sie die Software *GBL_Conf.exe* oder nutzen Sie die Konfiguration über das Webinterface.

4.2 Netzwerkkonfiguration per Software

Zur Ansicht und Veränderung der Netzwerkeinstellungen können Sie das Programm *GBL_Conf.exe* nutzen. Das Programm ist kostenlos auf unserer Webseite www.gude.info erhältlich und befindet sich auch auf der beiliegenden CD-ROM. Sie können mit dem Programm *GBL_Conf.exe* auch Firmware-Updates einspielen und **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.



Interface GBL_Conf

4.2.1 Ansicht der Netzwerkeinstellungen

Starten Sie das Programm und gehen Sie nun im Programm auf *Search -> All Devices*. Aus der angezeigten Liste können Sie das entsprechende Gerät auswählen. Im unteren Teil der linken Hälfte des Programmfensters werden nun die aktuellen Netzwerkeinstellungen des Geräts angezeigt.

Handelt es sich bei der angezeigten IP-Adresse um die Werkseinstellung (192.168.0.2), ist entweder kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden oder es konnte keine freie IP-Adresse vergeben werden.

4.2.2 Ändern der Netzwerkeinstellungen


Aktivieren Sie den Bootloader-Modus des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** und wählen Sie *Search -> BootLoader-Mode Devices only*.

Geben Sie im Eingabefenster die gewünschten Einstellungen ein und speichern Sie die Änderungen: *Program Device -> Save Config*

Deaktivieren Sie den Bootloader-Modus des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211**, damit die Änderungen wirksam werden. Gehen Sie nun im Programm auf *Search -> All Devices*. Die neue Netzwerkkonfiguration wird jetzt angezeigt.


4.3 Konfiguration per Webinterface

Rufen Sie das Webinterface des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** wie folgt auf:
http://IP-Adresse des Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211/ und loggen Sie sich ein.



In der linken oberen Bildschirmecke haben Sie nach dem Einloggen die Möglichkeit in das Konfigurationsmenü zu gelangen.

4.3.1 Configuration - Power Ports



4.3.1.1 Label

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen für jeden der Power Ports vergeben werden.

4.3.1.2 After power-up switch

Hier kann der Schaltzustand festgelegt werden, den der Power Port beim Einschalten des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** annehmen soll (*on, off, remember last state*).

4.3.1.3 If switching on after power-up, wait ...

Hier kann eine Verzögerung des Power Ports festgelegt werden, wenn der Power Port durch Einschalten des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** geschaltet werden soll. Die Verzögerung kann bis zu 8191 Sekunden dauern. Das entspricht ungefähr zwei Stunden und 20 Minuten.

4.3.1.4 After turning off, wait ...

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich der Power Port nach einer vorgegebenen Zeit automatisch ein, nachdem er deaktiviert wurde.

4.3.1.5 Watchdog Funktion

Mit der Watchdog Funktion können verschiedene Endgeräte überwacht werden. Dafür werden entweder ICMP-Pings oder TCP Pings an das zu überwachende Gerät geschickt. Werden diese Pings innerhalb einer bestimmten Zeit (sowohl die Zeit, als auch die Anzahl der Versuche sind einstellbar) nicht beantwortet, wird der Power Port zurückgesetzt. Dadurch können z.B. abgestürzte Server oder NAS Systeme automatisiert neu gestartet werden.

Im Switching-Fenster geben die Watchdogs, wenn aktiviert verschiedene Informationen aus. Die Informationen werden farblich gekennzeichnet.

Grüner Text: Der Watchdog ist aktiv und empfängt regelmäßig Ping-Antworten.

Oranger Text: Der Watchdog wird gerade aktiviert, und wartet auf die 1. Ping-Antwort.

Roter Text: Der Watchdog ist aktiv und empfängt keine Ping-Antworten mehr von der eingetragenen IP Adresse.

Bei der Aktivierung des Watchdogs bleibt die Anzeige solange orange bis der Watchdog das 1. Mal eine Ping-Antwort empfängt. Erst danach schaltet der Watchdog auf aktiv um. Auch nach einer Watchdog Auslösung und einem anschließenden einem Power Port Reset bleibt die Anzeige orange, bis das neugestartete Gerät wieder auf Pings antwortet.

Sie können sowohl Geräte in Ihrem eigenen Netzwerk überwachen, als auch Geräte in einem externen Netzwerk um beispielsweise die Betriebsbereitschaft Ihres Router zu prüfen.

4.3.1.5.1 Enable Watchdog

Hier können Sie die Watchdog Funktion für diesen Power Port aktivieren.

4.3.1.5.2 Watchdog type

Hier können Sie zwischen der Überwachung per ICMP Pings oder TCP Pings auswählen.

ICMP Pings

Die klassischen Pings (ICMP echo request). Sie können genutzt werden um die Erreichbarkeit von Netzwerkgeräten (zum Beispiel einem Server) zu prüfen.

TCP Pings

Mit TCP Pings können Sie einen speziellen Dienst auf dem zu überwachenden Netzwerkgerät auf Funktion überprüfen. Während ein ICMP Ping lediglich Aufschluss darüber geben kann ob ein Gerät eingeschaltet ist und grundsätzlich über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt, gewährt ein TCP Ping Aufschluss darüber ob ein spezieller Dienst auf diesem Gerät einsatzbereit ist und neue Verbindungen annimmt. So können Sie z.B. mit TCP Port 25 einen Standard-SMTP-Server überwachen, mit TCP Port 80 einen Standard-HTTP-Server, etc.

4.3.1.5.3 Host IP

Die IP Adresse des zu überwachenden Netzwerkgerätes bzw. Servers.

4.3.1.5.4 TCP Port

Hier können Sie für die Überwachung mit TCP Pings, den entsprechenden TCP Port eingeben. Bei ICMP-Pings muss kein TCP Port eingegeben werden.

4.3.1.5.5 Ping interval

Bestimmen Sie die Häufigkeit (in Sekunden) mit der das Ping Signal zum jeweiligen Netzwerkgeräte geschickt um dessen Einsatzbereitschaft zu prüfen.

4.3.1.5.6 Ping retry

Nach dieser Anzahl von aufeinander folgenden, nicht beantworteten Ping Signalen gilt das Gerät als ausgefallen und wird in Folge dessen zurückgesetzt. Dies bedeutet der Powerport wird ausgeschaltet, und nach 15 Sekunden wieder eingeschaltet.

4.3.2 Configuration - IP Address

The screenshot shows the 'Configuration - IP Address' page in a web interface. At the top, there are navigation tabs for 'Control Panel', 'Configuration', and 'Logout'. Below these, a breadcrumb trail reads 'Power Ports · IP Address · IP ACL · HTTP · Messages · SNMP · Syslog'. The main content area is titled 'Configuration - IP Address' and contains the following fields:

- Hostname:
- IP Address:
- Netmask:
- Gateway:

Below these fields is a section for 'Use DHCP' with two radio buttons: 'yes' (which is selected) and 'no'. An 'Apply' button is located at the bottom right of the configuration area.

Expert Power Control NET 8x 8210/8211 - v.3.0.0

Alle Änderungen greifen erst nach einem Neustart der Firmware.

4.3.2.1 Hostname

Hier kann ein Name mit maximal 15 Zeichen vergeben werden. Mit diesem Namen meldet sich der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** beim DHCP-Server an.

Sonderzeichen und Umlaute können zu Problemen in Ihrem Netzwerk führen.

4.3.2.2 IP Address

Hier können Sie die IP-Adresse des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** ändern.

4.3.2.3 Netmask

Hier können Sie die Netzmaske einstellen, die der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** nutzen soll.

4.3.2.4 Gateway

Hier können Sie eintragen welches Standard-Gateway der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** nutzen soll.


4.3.2.5 Use DHCP

Legen Sie hier fest ob der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** die TCP/IP-Einstellungen direkt von Ihrem DHCP-Server beziehen soll.

Bei aktivierter Funktion wird nach jedem Einschalten geprüft, ob ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist. Anschließend wird bei diesem die TCP/IP-Einstellung angefordert.

Alle Änderungen werden erst nach Neustart der Firmware wirksam.

4.3.3 Configuration - IP ACL



Expert Power Control NET 8x 8210/8211 - v.3.0.0

4.3.3.1 Reply ICMP-Ping requests

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, antwortet **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** auf ICMP Pings aus dem Netzwerk.

4.3.3.2 Enable IP Filter

Aktivieren oder deaktivieren Sie hier den IP-Filter. Der IP-Filter stellt eine Zugriffskontrolle für **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** dar.

Mehr Informationen zur IP ACL finden Sie im Kapitel IP Access Control List [\[16\]](#).

Bitte beachten Sie, dass bei aktivierter IP-Zugriffskontrolle DHCP und SNMP nur dann funktionieren, wenn die entsprechenden Server und Clients in der IP Access Control List [\[16\]](#) eingetragen sind.

4.3.3.3 IP Access Control List

Die IP Access Control List (IP ACL) stellt einen IP-Filter für den **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** dar. Ist der Filter aktiv, können nur die Hosts und Subnetze, deren IP-Adressen in der Liste eingetragen sind, Kontakt mit dem **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** aufnehmen, Einstellungen ändern und die Power Ports schalten.

Beispiel:

Eintrag in der IP ACL	Bedeutung
192.168.0.123	der PC mit der IP Adresse „192.168.0.123“ kann auf das Gerät zugreifen
192.168.0.1/24	alle Geräte des Subnetzes „192.168.0.1/24“ können auf das Gerät zugreifen

Sollten Sie sich hier aus Versehen „ausgesperrt“ haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** und deaktivieren Sie mit Hilfe der *GBL_Conf.exe* die IP ACL.

Die Einstellmöglichkeiten der IP ACL finden Sie im Kapitel Configuration - IP ACL [15](#).

4.3.4 Configuration - HTTP

The screenshot shows the 'Configuration - HTTP' page of the Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211. The page has a navigation bar with 'Control Panel', 'Configuration', and 'Logout'. Below the navigation bar, there are links for 'Power Ports', 'IP Address', 'IP ACL', 'HTTP', 'Messages', 'SNMP', and 'Syslog'. The main content area is titled 'Configuration - HTTP' and contains the following settings:

- HTTP Port:
- Enable HTML Autorefresh: yes no
- Require HTTP Password: yes no
- Check Password on Start Page: yes no

Below these settings, there are two user accounts:

Administrator
Login Name:
Password:

User
Login Name:
Password:

An 'Apply' button is located at the bottom right of the configuration area.

Expert Power Control NET 8x 8210/8211 - v.3.0.0

4.3.4.1 HTTP Port

Hier kann die Portnummer des internen HTTP-Servers bei Bedarf eingestellt werden. Möglich sind Werte von 1 bis 65534 (Standard: 80). Um auf das Gerät zugreifen können müssen Sie die Portnummer an die Adresse **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** mit einem Doppelpunkt anhängen, wie z.B.: "`http://192.168.0.2:800`"

4.3.4.2 Enable HTML Auto Refresh

Hier können Sie den Auto-Refresh des Webinterfaces aktivieren.

Ist Auto-Refresh deaktiviert, kann bei einem vergessenen Logout auch ein anderer Nutzer auf das Gerät zurückgreifen.

4.3.4.3 Require HTTP Password

Auf Wunsch kann der Passwort-Zugangsschutz aktiviert werden. In diesem Fall müssen ein Admin-Passwort und ein User-Passwort vergeben werden. Das Passwort darf maximal 15 Zeichen besitzen. Wenn das Admin-Passwort vergeben ist, können Sie sich nur unter Eingabe dieses Passworts einloggen um Einstellungen zu ändern. User können sich unter Eingabe des User-Passworts einloggen um die Status-Informationen abzufragen und die Power Ports zu schalten.

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, aktivieren Sie den Bootloader-Modus **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** und deaktivieren Sie dann die Passwortabfrage mit der Software `GBL_Conf.exe`.

Alle Änderungen werden erst nach Neustart der Firmware wirksam.

4.3.4.4 Check Password on start page

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Passwort vor der Anzeige der Loginseite abgefragt. Dadurch wird verhindert, daß Unbefugte den Schaltstatus und die Labels der Power Ports einsehen können.

4.3.5 Configuration - Messages

Control Panel Configuration Logout

Power Ports · IP Address · IP ACL · HTTP · Messages · SNMP · Syslog

Configuration - Messages

Choose Sensor Port: Temperature Aux port

• Generate Messages: yes no

• Maximum Value: 0

• Minimum Value: 0

• Hysteresis: 0

• Peak measurement period: 24 Hours

• Default Display: Current

Apply

Expert Power Control NET 8x 8210/8211 - v.3.0.0

4.3.5.1 Peak measurement period

Hier können Sie einstellen über welchen Zeitraum Peakströme erfasst werden sollen: 30 Minuten bis 24 Stunden.

Das gilt auch für die min/max Anzeige der Sensoren.

4.3.5.2 Generate Messages

Hier können Sie einstellen ob, und bei welchen Min-/Max-Werten der Temperatur oder Luftfeuchtigkeitsmessung der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** Warnmeldungen per SNMP-Traps und Syslog versenden soll.

4.3.6 Configuration - SNMP

The screenshot shows the 'Configuration - SNMP' page. At the top, there are navigation tabs: 'Control Panel', 'Configuration', and 'Logout'. Below the tabs is a breadcrumb trail: 'Power Ports · IP Address · IP ACL · HTTP · Messages · **SNMP** · Syslog'. Underneath the breadcrumb, there are links for 'Config' and 'Traps'. The main content area is titled 'Configuration - SNMP' and contains the following settings:

- Enable SNMP-get: yes no
- Community public:
- Enable SNMP-set: yes no
- Community private:

At the bottom of the form, there is a 'Download SNMP MIB' link and an 'Apply' button.

Expert Power Control NET 8x 8210/8211 - v.3.0.0

4.3.6.1 Enable SNMP-get

Hier können Sie einstellen ob der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** über das SNMP-get Protokoll ansprechbar sein soll.

4.3.6.2 Community public

Hier können Sie die SNMP Arbeitsgruppe für SNMP-get eintragen.

4.3.6.3 Enable SNMP-set

Hier können Sie einstellen ob der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** über das SNMP-set Protokoll ansprechbar sein soll.

4.3.6.4 Community private

Hier können Sie die SNMP Arbeitsgruppe für SNMP-set eintragen.

4.3.6.5 Download SNMP MIB

Hier können Sie die MIB zur Abfrage und Steuerung des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** mit SNMP herunterladen.

4.3.6.6 SNMP

SNMP kann dazu verwendet werden, Statusinformationen des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** per UDP (Port 161) zu erhalten bzw. Power Ports zu schalten

Unterstützte SNMP Befehle

- SNMPGET : Statusinformation erfragen
- SNMPGETNEXT : nächste Statusinformation erfragen
- SNMPSET : **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** Zustandsänderung anfordern

Um den **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** per SNMP abzufragen benötigen Sie ein Network Management System, wie z.B. *HP-OpenView*, *OpenNMS*, *Nagios*, etc., oder die einfachen Kommandozeilen-Tools der *NET-SNMP* Software.

4.3.6.6.1 SNMP-communities

SNMP authentifiziert die Netzerkfragen anhand sogenannter *communities*. Der SNMP-Request muss bei Abfragen (Lesezugriff) die sogenannte *community public* mitsenden und bei Zustandsänderungen (Schreibzugriff) die *community private* mitsenden. Die *SNMP-communities* sind Lese- bzw. Schreibpasswörter. Bei den SNMP Versionen v1 und v2c werden die *communities* unverschlüsselt im Netzwerk übertragen, können innerhalb dieser Kollisionsdomäne also leicht mit IP-Sniffen abgehört werden.

Zur Begrenzung des Zugriffs empfehlen wir den Einsatz von SNMP innerhalb einer DMZ bzw. die Verwendung der IP-ACL!

4.3.6.6.2 MIB

Die Werte, die vom Gerät ausgelesen bzw. verändert werden können, die so genannten ‚Managed Objects‘, werden in Management Information Bases (kurz MIBs) beschrieben. Es lassen sich drei verschiedene MIBs vom Gerät abfragen:

„system“, „interface“ und „powerports“

„system“ und „interface“ sind standardisierte MIBs (MIB-II),

„powerports“ ist speziell für den **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** entworfen worden

Diesen drei Teilstrukturen sind sogenannte OIDs (Object Identifiers) untergeordnet. Eine OID-Stelle steht für den Ort eines Wertes innerhalb der MIB-Struktur. Jeder OID kann alternativ mit seinem Symbolnamen (subtree name) bezeichnet werden.

4.3.6.6.3 SNMP-traps

SNMP-Traps sind Systemmeldungen die über das SNMP Protokoll an verschiedene Empfänger gesendet werden.

Bei folgenden Ereignissen werden SNMP-Traps ausgelöst:

- Schalten der Power Ports
- Überschreiten von Max/Min Werten der Sensoren

Die Einstellmöglichkeiten für SNMP finden Sie im Kapitel Configuration - SNMP [\[19\]](#).

4.3.7 Configuration - SNMP Trap Receiver List

Control Panel Configuration Logout

Power Ports · IP Address · IP ACL · HTTP · Messages · **SNMP** · Syslog

Config · Traps

Configuration - SNMP Trap Receiver List

• Enable Traps

• Trap Version v1 v2c

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Apply

Expert Power Control NET 8x 8210/8211 - v.3.0.0

In der untenstehenden Tabelle können Sie die IP Adressen der Clients eintragen die die SNMP Traps empfangen sollen.

4.3.7.1 Enable Traps

Hier können Sie festlegen ob der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** SNMP-traps versenden soll.

4.3.7.2 Trap Version

Hier können Sie auswählen ob die SNMP Traps im Format v1 oder v2c versandt werden sollen.

Nutzen Sie die SNMP-Einstellungen nur, wenn Ihr Netzwerk dafür ausgelegt ist. Weitere Informationen zu den SNMP-Einstellungen des Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211 erhalten Sie durch unseren Support oder finden Sie im Internet unter www.gude.info/wiki.

Mehr Informationen zum Betrieb des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** mit SNMP finden Sie im Kapitel [SNMP](#)^[20].

4.3.8 Configuration - Syslog

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Control Panel', 'Configuration', and 'Logout'. The 'Configuration' tab is active. Below the tabs is a breadcrumb trail: 'Power Ports · IP Address · IP ACL · HTTP · Messages · SNMP · Syslog'. The main content area is titled 'Configuration - Syslog' and contains the following settings:

- Enable Syslog: yes no
- Syslog Server IP:
- Syslog Port:

An 'Apply' button is located at the bottom right of the configuration area.

Expert Power Control NET 8x 8210/8211 - v.3.0.0

4.3.8.1 Enable Syslog

Hier können Sie einstellen, ob die Syslog-Informationen über das Netzwerk weitergegeben werden sollen.

4.3.8.2 Syslog Server IP

Wenn Sie den Punkt **Enable Syslog** aktiviert haben, tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers ein, an den die Syslog-Informationen des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** übertragen werden sollen.

4.3.8.3 Syslog Port

Tragen Sie den Port ein, über den der Server die Syslog-Informationen aus dem Netzwerk empfängt.

Mehr Informationen zum Betrieb des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** mit Syslog finden Sie im Kapitel Syslog [\[28\]](#).

4.3.8.4 Syslog

Syslog-Nachrichten sind einfache Textnachrichten die per UDP an einen Syslog-Server verschickt werden. Unter Linux wird normalerweise ein Syslog-Daemon bereits laufen (z.B. syslog-ng), für Windows-Systeme (z.B. Windows 2000, XP, Vista, etc.) gibt es einige Freeware-Programme auf dem Markt.

Die Syslog-Nachrichten werden bei folgenden Ereignissen gesendet:


- Einschalten des Geräts
- Ein- bzw. Ausschalten von Syslog in der Konfiguration
- Schalten der Power Ports
- Überschreiten von Max/Min Werten der Sensoren

Die Einstellmöglichkeiten für Syslog finden Sie im Kapitel [Konfiguration Syslog](#) ^[24].

5 Bedienung

5.1 Bedienung am Gerät

Am Gerät befinden sich die Taster „select“ und „ok“. Wenn Sie „select“ drücken, beginnt die LED für Power Port 1 zu blinken, d.h. Power Port 1 ist ausgewählt. Drücken Sie „select“ erneut, um den nächsten Power Port auszuwählen. Im Display wird zusätzlich der aktuell ausgewählte Power Ports angezeigt. Halten Sie „ok“ für zwei Sekunden gedrückt, um den Schaltzustand des Power Ports zu ändern.



Im Display können Sie folgende Informationen ablesen:




- Messwerte der bis zu zwei angeschlossenen Sensoren
- IP Adresse
- Gesamtstrom
- Peakstrom (Zeitachse im Webinterface einstellbar)

Drücken Sie den Taster "ok" um zwischen den Informationen zu wechseln.

5.2 Bedienung über das Webinterface

5.2.1 Switching

Rufen Sie das Webinterface des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** auf:
http://IP-Adresse des Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211/ und loggen Sie sich ein.




Sie können nun direkt schalten. Der aktuelle Schaltzustand des Power Ports wird optisch dargestellt (rot=ausgeschaltet/ grün=eingeschaltet).

Im unteren Teil des Switching-Fensters sehen Sie die Anzeige des aktuellen Stroms, sowie des Peakstroms. Wenn Sie einen Temperatursensor oder einen Hybridsensor angeschlossen haben, sehen Sie die Messwerte des Sensors hier ebenfalls.

5.2.2 Batchmode

Jeder einzelne Power Port des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** kann für eine auswählbare Zeitspanne (1-30 Sek. oder 1-30 Min.) in den Zustand „Switch on“ bzw. „Switch off“ gesetzt werden. Nach Ablauf der ausgewählten Zeitspanne wird er automatisch in den vorher festgelegten Zustand geschaltet.



Expert Power Control NET 4x Desktop - v.1.1.1

Optional kann das Gerät auch über ein Perl-Script oder externe Programme wie *wget* geschaltet werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in unserem Support-Wiki unter www.gude.info/wiki.

5.3 Bedienung über die serielle Schnittstelle

Alternativ zum Ethernet-Anschluss des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** gibt es einen seriellen Anschluss, über den die Power Ports geschaltet werden können. Sie benötigen dazu ein Terminalprogramm wie beispielsweise das von Windows kostenlos mitgelieferte HyperTerminal (zu finden unter Programme -> Zubehör -> Kommunikation).

Verbinden Sie zunächst Ihren PC und den **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** mit dem RS232-PS2 Adapterkabel. Verbinden Sie anschließend das Gerät mit dem Stromnetz und schalten Sie ihn ein. Sie können mit Ihrem Terminalprogramm eine Verbindung zum **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** aufbauen, sobald die Status-LED grün leuchtet. Wählen Sie den COM-Port aus, an dem der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** angeschlossen ist und stellen Sie folgende Werte für den seriellen Anschluss ein:

Bits pro Sekunde:	115200
Datenbits	8
Parität	keine
Stoppbits	1
Flusssteuerung	keine


Wenn Sie nicht *HyperTerminal* benutzen, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Terminal-Anwendung *VT100-Kommandos* unterstützt.

Ist die Verbindung erfolgreich meldet sich der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** wie in der unten stehenden Abbildung. Drücken Sie ENTER für den Login.



```
Expert Power Control NET 8x - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
Expert Power Control NET 8x v2.3.0
press <ENTER>-key to login
-
```

Jetzt können die Power Ports per Zahlentasten ein- und ausgeschaltet werden. Mit der *c-Taste* werden Ihnen die Netzwerkeinstellungen angezeigt und mit der *Esc-Taste* können Sie sich ausloggen.



```
Expert Power Control NET 8x - HyperTerminal
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?
Expert Power Control NET 8x v2.3.0
<1> ON - Power Port 1
<2> ON - Power Port 2
<3> OFF - Power Port 3
<4> ON - Power Port 4
<5> ON - Power Port 5
<6> OFF - Power Port 6
<7> ON - Power Port 7
<8> OFF - Power Port 8
press <1>..<8> to toggle port 1..8
press <z> for configuration menu
press <ESC> to logout
-
```

5.4 Sensor

Schliessen Sie den Sensor am entsprechenden Eingang (PS2) am Sensoreingang des Geräts an. Ist der Sensor korrekt angeschlossen werden im Loginmenü und im Switchingmenü, sowie über SNMP die aktuell gemessenen Werte angezeigt.



Temperatursensor 7001



Hybridsensor 7002

Die Sensoren (Temperatursensor 7001 und Hybridsensor 7002) können Sie als Zubehör bei uns erwerben. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.gude.info oder können Sie bei unserem Vertriebsteam unter mail@gude.info erhalten.

Technische Daten der Sensoren:

Temperatursensor 7001	
Kabellänge	~ 2m
Anschluss	PS2
Temperaturbereich	-10°C bis +70°C bei $\pm 2^\circ\text{C}$ (maximal) und $\pm 1^\circ\text{C}$ (typisch)

Feuchte/Tempsensor 7002	
Kabellänge	~ 2m
Anschluss	PS2
Messbereich	(-40 bis +80 Grad, +- 0,5Grad/ Feuchte 0-100% +-3%)

6 Geräteeigenschaften

6.1 Bootloader-Modus

Um den Bootloader-Modus des **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** zu aktivieren halten Sie die beiden Taster „select“ und „ok“ gleichzeitig für drei Sekunden gedrückt.

Ob sich der **Expert Power Control NET 8x 8210 / 8211** im Bootloader-Modus befindet, erkennen Sie im *GBL_Conf.exe*-Programmfenster an dem Zusatz „*BOOT-LDR*“ hinter dem Gerätenamen sowie am Gerät an der langsam blinkenden Status-LED.

Im Bootloader-Modus lassen sich mit Hilfe des Programms *GBL_Conf.exe* das Passwort und die IP ACL deaktivieren, ein Firmware-Update durchführen sowie der Werkszustand wieder herstellen.

Der Schaltzustand der Power Ports verändert sich nicht beim Aktivieren und Deaktivieren des Bootloader-Modus durch Drücken der beiden Taster.

Um den Bootloader-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie erneut die Taster „select“ und „ok“ gleichzeitig für drei Sekunden.

Alternativ können Sie den Bootloader-Modus verlassen, indem Sie im *GBL_Conf* Menü *Device* -> *Enter Firmware* betätigen.

6.2 Firmware-Update

Um ein Firmware-Update durchzuführen, werden das Programm *Gbl_Conf.exe* sowie die aktuelle Firmware benötigt. Aktivieren Sie den BootLoader-Modus (siehe Kapitel Bootloader-Modus). Starten Sie *Gbl_Conf.exe*. Markieren Sie im linken Feld das Gerät, für das ein Firmware-Update durchgeführt werden soll. Klicken Sie dann auf *Program Device -> Firmware Update* und geben Sie den Ort der neuen Firmware an.
Nach Abschluss des Update-Vorgangs starten Sie bitte die Firmware des Geräts neu.

6.3 Technische Daten

Anschlüsse:	1 x Ethernetanschluss (RJ45) 2 x PS2 Anschluss 8 x Laststromanschluss (IEC-60320 C13 Kupplung, max. 10A, 230V AC) 1 x Netzstromanschluss (IEC-60320 C20 Stecker, max. 16A, 230V AC)
Netzwerkanbindung:	10/100 MBit/s 10baseT Ethernet
Protokolle:	TCP/IP, HTTP, SNMP v1 und v2c, SNMP traps, Syslog
Schaltstrom (gesamt):	16 A (~ 3600W)
Schaltstrom (pro Port):	10 A (~ 2000W)
Spannungsversorgung:	Kaltgerätekabel (16A, 230V AC)
Betriebstemperatur:	0°C-50°C
Maße:	19" / 1 Höheneinheit
Gewicht:	ca. 1,5 kg

Das Gerät kann bei 10 und 100MBit betrieben werden. Ab Werk sind 10MBit eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur wenn es Ihr Netzwerk es erfordert. Sie haben keinen spürbaren Geschwindigkeitsvorteil beim Schalten oder Messen, da die vom Gerät benötigte Datenmenge sehr klein ist. Ein Betrieb mit 100MBit verbraucht aber sehr viel mehr Eigenstrom und erzeugt höhere Betriebstemperaturen.

6.4 Werkszustand

Sie können das Gerät jederzeit mit Hilfe der Software *GBL_Conf.exe* in den Werkszustand zurückversetzen. Dabei werden sämtliche TCP/IP Einstellungen zurück gesetzt.

- Aktivieren Sie dazu den Bootloader-Modus des Geräts
- Wählen Sie es in der Software *GBL_Conf.exe* aus
- Wählen Sie nun: *Program Device* → *Reset to Fab Settings*
- Deaktivieren Sie nun den den Bootloader-Modus

7 Support

Auf unseren Internetseiten unter www.gude.info steht Ihnen die aktuelle Software zu unseren Produkten kostenlos zum Download zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen zu Installation oder Betrieb des Geräts wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.
More information, current drivers and software can be found on <http://www.gude.info>.

8 Kontakt


Gude Analog- und Digitalssysteme GmbH
Eintrachtstraße 113
50668 Köln

Telefon: 0221-912 90 97
Fax: 0221-912 90 98
E-Mail: mail@gude.info
Internet: www.gude.info

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Michael Gude

Registergericht: Köln
Registernummer: HRB-Nr. 17 7 84
WEEE-Nummer: DE 58173350
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122778228

9 Konformitätserklärungen



ETS Product Service GmbH

CERTIFICATE OF CONFORMITY

EU LVD DIRECTIVE 2006/95/EC

This certifies that the following designated product

Expert Power Control
Model No.: NET 8x

.....
(Product identification)

complies with the essential protection requirements of the LVD Directive 2006/95/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Low Voltage Directive (LVD) was based on the following standards:

EN 60950-1:2006

.....
(Identification of regulations / standards)


This certificate is issued for

Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH
Eintrachtstr. 113
50668 Koeln, Germany

.....
(Name / Address)


The certification is valid only in accordance with the test report No. G0M20803-1696-L and when the product is manufactured in accordance with the tested sample.

GS LVD E/e-MARK FCC GSM UMTS SAR RADIO CB EMC DECT WLAN 3G Bluetooth R&TTE




G0M20803-1696

This is the result of tests carried out on those samples of the product referred to above which were submitted for testing, in accordance with the specification for the respective standards.
Eurofins ETS Product Service GmbH – Accredited Test House – Recognized Certification Body –



July 18, 2008

.....
(Date)



Dieter Griep
Certification Body

Eurofins ETS PRODUCT SERVICE GMBH
STORKOWER STRASSE 38C, D-15526 REICHENWALDE B. BERLIN, GERMANY, TEL. + 49-33631-888 0 FAX + 49-33631-888 660

T13



Konformitätserklärung / Declaration of Conformity



Die Firma / The manufacturer

Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH

Anschrift/Address: Eintrachtstr. 113, 50668 Köln
Telefon/Phone: 0221 – 912 90 97 **Fax:** 0221 – 912 90 98 **Web:** www.gude.info **Mail:** mail@gude.info

erklärt hiermit, dass die Produkte / hereby declares that the following products

Produktkennzeichnung / Product name

Expert Power Control NET 1x Schuko, Expert Power Control NET 1x IEC, Expert Power Control NET 4x, Expert Power Control NET 8x, Expert Power Control NET 2x6, Expert Power Control NET 24x, Expert Power Control NET D4x, Expert Power Control NET D1M3S, Expert Power Control NET 4x DIN
 Schaltbare Ein- bzw. Mehrfach-Steckdose für TCP/IP Netzwerke / Switchable single and multiple socket for TCP/IP networks

mit den Bestimmungen der nachstehenden EU-Richtlinien übereinstimmen /
 are in accordance with the following european directives

Referenz-Nummer / Reference no.	Titel / Title
89/336/EWG / 89/336/EEC	Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic Compatibility
2006/95/EWG / 2006/95/EEC	Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Electrical Equipment
93/68/EWG / 93/68/EEC	CE Kennzeichnung / CE marking

und dass die nachstehenden Europäischen Normen zur Anwendung gelangt sind. /
 and comply with the following european standards.

Norm / Standard	Titel / Title
EN 55022:2006 + A1, A2	Einrichtungen der Informationstechnik: Funkstöreigenschaften – Grenzwerte und Messverfahren
EN 55022:2006 + A1, A2	Information technology equipment: Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
EN 55024:1998 + A1, A2	Einrichtungen der Informationstechnik: Störfestigkeitseigenschaften – Grenzwerte und Prüfverfahren
EN 55024:1998 + A1, A2	Information technology equipment: Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
EN 61000-3-2:2006	Elektromagnetische Verträglichkeit Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme
EN 61000-3-2:2006	Electromagnetic compatibility Part 3-2 : Limits – Limits for harmonic current emissions
EN 60950-1:2006	Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
EN 60950-1:2006	Safety for Industrial Control Equipment

Köln, 09.02.2010

Dr. Michael Gude, Geschäftsführer / CEO



Der Hersteller/
The manufacturer



Gude Analog- und Digitalsysteme GmbH
Eintrachtstrasse 113
50668 Köln

erklärt hiermit, dass für folgende Produkte/
hereby declares that the following products:

- Expert mouseClock** (alle Varianten/all versions)
- EMC Professional NET** (alle Varianten/all versions)
- Expert GPS Clock** (alle Varianten/all versions)
- Expert Power Control NET** (alle Varianten/all versions)
- Expert Power Meter** (alle Varianten/all versions)
- Expert OptoBridge**
- USB-RS232 OptoBridge**
- Expert ISDN Control** (alle Varianten/all versions)
- Aktive Antennen / Active Antennas**

mit den Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien übereinstimmen/
are in accordance with the following directives:

- 2002/95/EG** (RoHS - Restriction of certain Hazardous Substances)
- 2002/96/EG** (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment)
- ElektroG** (Elektro- und Elektronikgerätegesetz)

Köln, 07.05.2009

Dr. Michael Gude, Geschäftsführer / CEO



